

Comune	Cona				
Azienda	Biosigma srl				
Indirizzo	via Valletta, 6 - loc. Cantarana				
Telefono	0426302224		Fax: 0426 302228		
Numeri emergenza	Veronese Walter 3355451208 Abitazione: 0499703190				
Attività DM 16/02/82	58	57			
Descrizione attività	Deposito materie plastiche.				
Possibili eventi incidentali	<ul style="list-style-type: none"> - Incendio del materiale plastico in deposito e in lavorazione. - Incendio del prodotto finito in deposito. 				
Effetti all'esterno o visibili	<ul style="list-style-type: none"> - Il verificarsi di un incendio di plastica non dovrebbe produrre effetti di irraggiamento termico all'esterno dei confini dello stabilimento stesso. - Si può supporre la formazione di una nube che può causare una scarsa visibilità nelle zone limitrofe in direzione "sottovento". - I fumi dispersi potrebbero inoltre contenere sostanze tossiche e causare leggeri fenomeni di irritazione/intossicazione a persone esposte per lungo periodo. 				
Inquadramento territoriale	Lo stabilimento è realizzato su di un'area recintata in zona produttiva di Cantarana. Sono presenti 2 accessi carrai in via Valletta, raggiungibile dalla SP8 e dalla SP87 (via Romea). In direzione E, è presente un'area residenziale; le case più vicine distano ca 200 m.				
Descrizione impianti					
Impianti critici	- attrezzature pressofusione a caldo.				
Elenco sostanze	<ul style="list-style-type: none"> - polipropilene: q.li 40; - polietilene: q.li 40; - polimetilmetacrilato: q.li 50; - polistirolo: q.li 100; - resine POM polioossidoetilene: q.li 5. 				
Sistema antincendio	Impianto idranti: <ul style="list-style-type: none"> - estintori a polvere; - n° 14 idranti UNI45; - n° 4 idranti UNI70; - n° 2 attacchi autopompa VVF; - riserva idrica 103 mc. 				